



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx17.2514X

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
 地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称 防爆防腐照明开关

型号规格 BZM8030 AC220V 16A

防爆标志 Ex d e IIC T6 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80°C

产品标准 Q/RMD 111-2017

总装图号 2RM.622.001

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第 3 部分: 由增安型“e”保护的的设备》

GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》

GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记 事

1. 外壳防护等级: IP65。
2. 严禁用干抹布擦拭产品外壳, 避免静电危险。
3. 该产品用在无光照的环境中。
4. 本产品外壳能承受质量为 1.0kg 的试验物体从高度 0.4m 垂直落下所产生的低能量冲击试验。

本证有效期 2017 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 27 日

颁发日期 2017 年 8 月 28 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

