



国质监认字080号 (95)量认国字(A0394)号

国家变压器质量监督检验中心

## 试验合格证书

生产单位：江西变电设备总厂

样品名称：干式电力变压器

样品型号：SCR9--800/10

样品序号：98168

试验项目：例行试验、

型式试验：雷电冲击试验

特殊试验：声级测定、短路试验。

试验依据：GB6450-86、GB/T10228-1997、ZBK41005-89

试验结论：SCR9--800/10 干式电力变压器例行试验、雷电冲击试验、声级测定、短路试验的试验结果符合GB6450-86、GB/T10228-1997、ZBK41005-89标准要求，样品上述试验合格。

发证日期：1998年11月31日

有效期：按有关标准规定