



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304683333

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
CJX8-9, CJX8-12, CJX8-16; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 28 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304683333

证书附页：第 1 页 共 1 页

CJX8-9, CJX8-12, CJX8-16; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; 使用类别: AC-3; CJX8-9:
Ith: 16A;
 U_e/I_e : AC230V (AC220V) /8.5A, AC400V (AC380V) /8.5A, AC690V (AC660V)
/3.5A; CJX8-12: Ith: 20A; U_e/I_e : AC230V (AC220V) /11.5A, AC400V (AC380V)
/11.5A, AC690V (AC660V) /4.9A; CJX8-16: Ith: 25A; U_e/I_e : AC230V (AC220V)
/15.5A, AC400V (AC380V) /15.5A, AC690V (AC660V) /6.7A; U_s : AC36V,
AC110V, AC220V, AC380V, 50Hz; 防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助
触头: Ith: 10A; 4NO 或 4NC 或 3NO1NC 或 1NO3NC 或 2NO2NC; AC-15:
 U_e/I_e : 380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司