

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001155

人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：切换电容器接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江人民电器有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：陈前中
电话：0577-62730733
电子邮箱：77003078@qq.com
指定签字人：陈前中

自我声明时间：2022-04-06
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001155



产品系列、型号、规格:

RDC19-80/21、12B,RDC19-80/21、12C RDC19-95/21、12B,RDC19-95/21、12C ; Uimp:8kV;Ui:660V ; Ith:80A(RDC19-80)、95A(RDC19-95) ; Ue:AC220/230V、AC380/400V ; Ie:58A(RDC19-80)、72A(RDC19-95) ; 使用类别:AC-6b ; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz ; Qe:RDC19-80:22kvar(Ue=AC220/230V),40kvar(Ue=AC380/400V)RDC19-95:35kvar(Ue=AC220/230V),50kvar(Ue=AC380/400V);IP20 ; 3P ; 配用的辅助触头2NO1NC、1NO2NC : Ith:6A , AC-15:380V/0.95A , DC-13:220V/0.15A

联系人: 陈前中
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 77003078@qq.com
指定签字人: 陈前中

自我声明时间: 2022-04-06

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。