

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980301006356



人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 7251.12-2013  
生产企业名称：人民电器集团有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：陈前中  
电话：0577-62730733  
电子邮箱：77003078@qq.com  
指定签字人：陈前中

自我声明时间：2022-07-08  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980301006356

产品系列、型号、规格:

MNS 额定工作电压 ( $U_e$ ): 400V 额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 690V 频率 ( $f_n$ ): 50Hz 主母线的额定电流 ( $I_nA$ ): 6300A~4000A 主母线的额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ): 100kA 配电母线的额定电流 ( $I_{nc}$ ): 1500A~400A 配电母线的额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ): 50kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP42、IP41

联系人: 陈前中  
电话: 0577-62730733  
电子邮箱: 77003078@qq.com  
指定签字人:

陈前中

自我声明时间: 2022-07-08

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。