



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307780805

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDB5-80G、RDB5P-80G; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(1P、1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P); In: 63A、80A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 6kA, Icu: 6kA; 选择性类别: A; 1P、1P+N(一个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(三个保护极, N 极常通)、4P; 1P、2P、3P、4P: 适用于隔离用, 1P+N、3P+N: 不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 30 日 有效期至: 2030 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

