

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304052068

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
RDC5-25,RDC5-32,RDC5-38,RDC5-25N,RDC5-32N,RDC5-38N; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304052068

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDC5-25,RDC5-32,RDC5-38,RDC5-25N,RDC5-32N,RDC5-38N

Uimp:8kV; Ui:690V;

Ith: RDC5-25, RDC5-25N:40A; RDC5-32, RDC5-32N, RDC5-38, RDC5-38N:50A;

AC-3:

Ue/Ie: RDC5-25, RDC5-25N: AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;

RDC5-32, RDC5-32N: AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;

RDC5-38, RDC5-38N: AC380V/400V/38A,AC660V/690V/22A;

AC-4:

Ue/Ie: RDC5-25, RDC5-25N: AC380V/400V/8.5A,AC660V/690V/4.4A;

RDC5-32, RDC5-32N: AC380V/400V/12A,AC660V/690V/7.5A;

RDC5-38, RDC5-38N: AC380V/400V/14A,AC660V/690V/8.9A;

使用类别:AC-3,AC-4;

Us: AC24V,AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V, AC380V/400V,
AC415V, AC440V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC、1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A



中国质量认证中心