

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307908878

发证日期：2023年12月27日

有效期至：2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
RDM3-125；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307908878

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM3-125; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P);  
In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器  
类型: 热磁式; AC400V: Ics: 25kA; Icu: 36kA; AC690V: Ics: 4kA; Icu: 8kA; 选  
择性类别: A 类; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用  
的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.3A; DC-13: DC220V/0.15A; 符  
合附录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us: AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P),  
Ui: 400V, Uimp: 4kV

### 3.3 型号的解释:

$\frac{RD}{(1)} \quad \frac{M}{(2)} \quad \frac{3}{(3)} - \frac{125}{(4)}$

- (1) 企业代号
- (2) 塑壳外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级额定电流(A)



中国质量认证中心