



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695961

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、RDM32LE-250H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695961

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM32LE-250L、RDM32LE-250M、RDM32LE-250H； U_e ：AC400V； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； I_n ：250A(100A~250A 可调)；过电流脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta n}$ ：延时型：50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节；非延时型：30mA；额定剩余动作类型：AC 型；漏电脱扣器类型：电子式；延时型/非延时型； I_{cs} ：25kA (L 型)；42kA (M 型)；50kA (H 型)； I_{cu} ：35kA (L 型)；50kA (M 型)；85kA (H 型)； I_{cw} ：5kA/1s； $I_{\Delta m}$ ：21.25kA；选择性类别：B；极数：3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)；产品不适用于隔离；自动重合闸时间：20s~60s (仅适用于延时型)；TD 型。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司