

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307864666

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、
RDM5-250MR、RDM5-250HR;详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307864666

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR；Uimp: 12kV；Ui: 1000V；Ue: AC400V(2P)，AC400V/690V(3P、4P)；In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A；过电流脱扣器类型：热磁式；AC400V(2P)：L型：Ics: 35kA，Icu: 50kA；M型：Ics: 50kA，Icu: 70kA；AC400V(3P、4P)：S型：Ics: 18kA，Icu: 25kA；L型：Ics: 35kA，Icu: 50kA；M型：Ics: 50kA，Icu: 70kA；H型：Ics: 70kA，Icu: 100kA；AC690V(3P、4P)：L型：Ics: 10kA，Icu: 20kA；M型：Ics: 12kA，Icu: 20kA；H型：Ics: 15kA，Icu: 30kA；选择性类别：A；极数：2P(L型、M型)，3P，4P(N极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头：1N01NC；Ith: 3A，AC-15: 400V/0.4A，DC-13: 220V/0.15A 配用的报警触头：1N01NC；Ith: 3A，AC-15: 400V/0.4A，DC-13: 220V/0.15A

型号的解释：

RD M 5 - 250 □ R / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) 企业代号 | (2) 塑料外壳式断路器 |
| (3) 设计代号 | (4) 壳架等级额定电流(A) |
| (5) 分断能力级别 | (6) 无代号：普通产品；R：项目专用 |
| (7) 极数：2—二极，3—三极，4—四极 | (8) 脱扣器方式及附件代号：(见表2) |



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307864666

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器	四组辅助触头
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360
附件名称	二组辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器+报警触头	四组辅助触头+报警触头	二组辅助触头+欠电压脱扣器+报警触头
复式脱扣器	370	318	328	338	348	358	368	378



中国质量认证中心