

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307864649

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR ; Uimp:12kV ; Ui:1000V ; Ue: AC400V/690V ; In:200A , 225A , 250A , 315A , 350A , 400A ; 过电流脱扣器类型:热磁式 ; AC400V:L 型:Ics:50kA , Icu:50kA ; M 型:Ics:70kA , Icu:70kA ; H 型:Ics:75kA , Icu:100kA ; AC690V:L 型:Ics:10kA , Icu:20kA ; M 型:Ics:15kA , Icu:25kA ; H 型:Ics:18kA , Icu:35kA ; 选择性类别:A ; 极数: 3P , 4P ; 适用于隔离用 ; 配用的辅助触头:2NO2NC ; Ith:3A , AC-15: 400V/0.4A , DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 2NO2NC ; Ith:3A , AC-15: 400V/0.4A , DC-13:220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心