

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107404619

发证日期：2023年09月20日

有效期至：2031年07月22日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	上图电气有限公司
及生产地址	乐清经济开发区纬二十路268号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□； U_e ：AC400V，AC690V(仅RDM5E-□H)； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； I_{nm} ：1250A；RDM5E-□H： I_n ：630A (400A/440A/460A/480A/500A/530A/560A/600A/630A 分级可调+OFF)；800A (500A/550A/600A/630A/660A/700A/740A/780A/800A 分级可调+OFF)；1000A (630A/680A/700A/750A/800A/850A/900A/950A/1000A 分级可调+OFF)；1250 (850A/900A/950A/1000A/1050A/1100A/1150A/1200A/1250A 分级可调+OFF)； RDM5EY-□□□： I_n ：630A(252A~630A 连续可调)；800A(320A~800A 连续可调)； 1000A(400A~1000A 连续可调)；1250A(500A~1250A 连续可调)过电流脱扣器类型：电 子式；适用频率：50/60Hz；RDM5E-□H：AC400V： I_{cs} ：50kA， I_{cu} ：65kA；AC690V： I_{cs} ：10kA， I_{cu} ：20kA； I_{cw} ：20kA/1s；RDM5EY-□□□：AC400V：M型： I_{cs} ：50kA； I_{cu} ：50kA；H型： I_{cs} ：65kA， I_{cu} ：85kA； I_{cw} ：20kA/1s；选择性类别：B类；极数： 3P，4P；产品适用于隔离；
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心