

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307078306

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR Ui:1000V; Uimp:8kV; Ue:AC400V 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别 :A; In: 500A、630A、700A、800A ; IΔn :300mA/500mA/1000mA(分级可调)/AC 型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型: 电子式;IΔm:17.5kA ; Ics: 25kA(L 型)、35kA(M 型);Icu :50kA(L 型)、70kA(M 型); 极数:3P、4P (3 个保护级, N 极可开闭), 具有隔离功能。 配用的辅助触头: 1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A; 配用的报警触头: 1NO1NC;Ui:400V ; Uimp:4kV ; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心