



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695884

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5P-800L、RDM5P-800M、RDM5P-800H、RDM5P-800LR、RDM5P-800MR、
RDM5P-800HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 17 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695884

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDM5P-800L、RDM5P-800M、RDM5P-800H、RDM5P-800LR、
RDM5P-800MR、RDM5P-800HR; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V/690V;
 I_n : 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
AC400V: L 型: I_{cs} : 65kA, I_{cu} : 65kA; M 型: I_{cs} : 75kA, I_{cu} : 75kA; H 型: I_{cs} : 75kA,
 I_{cu} : 100kA;
AC690V: L 型: I_{cs} : 10kA, I_{cu} : 20kA; M 型: I_{cs} : 15kA, I_{cu} : 25kA; H 型: I_{cs} : 20kA,
 I_{cu} : 35kA;
选择性类别: A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用;
配用的辅助触头: 2N02NC; I_{th} : 3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A
配用的报警触头: 2N02NC; I_{th} : 3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

3.3 型号的解释:

R D M 5 P - 800 □ R / □ □ □

通途代号: 配电用无代号, “2”表示保护电动机用,
脱扣器方式及附件代号: (见表 2)

极数: 3—三极, 4—四极

无代号: 普通产品; R: 项目专用

分断能力级别: L: 65kA, M: 75kA, H: 100kA

壳架等级额定电流(A)

行业特供型号

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司