

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307784346

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5Z-400/L、RDM5Z-400/M、RDM5Z-400/H ; U_e : AC400V ; U_i : 1000V ; U_{imp} : 8kV ; I_n : 400A ; I_R (0.4~1.0) I_n ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; $I_{\Delta n}$: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节 ; 额定剩余动作类型 : AC 型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; 延时型/非延时型可调 ; RDM5Z-400/L : I_{cs} : 35kA ; I_{cu} : 50kA ; I_{cw} : 5kA/0.5s ; RDM5Z-400/M : I_{cs} : 42kA ; I_{cu} : 65kA ; I_{cw} : 5kA/0.5s ; RDM5Z-400/H : I_{cs} : 55kA ; I_{cu} : 85kA ; I_{cw} : 5kA/0.5s ; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭) ; 不适用于隔离 ; 自动重合闸时间 : 20s~60s ; TD 型 ; 配用的辅助触头 : 2NO2NC ; I_{th} : 3A ; AC-15 : 400V/0.4A ; DC-13 : 220V/0.15A ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心