

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307788841

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

|               |  |
|---------------|--|
| 委托人名称         | 人民电器集团有限公司   |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)   |
| 制造商名称         | 人民电器集团有限公司   |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)   |
| 生产企业名称        | 浙江人民电器有限公司   |
| 及生产地址         | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号   |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 剩余电流保护断路器<br>RDM5Z-630/L、RDM5Z-630/M、RDM5Z-630/H ; $U_e$ : AC400V ; $U_i$ : 1000V ; $U_{imp}$ : 8kV ; $I_n$ : 630A ; $I_R$ ( 0.4~1.0 ) $I_n$ ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; $I_{\Delta n}$ : 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节 ; 额定剩余动作类型 : AC 型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; 延时型/非延时型可调 ; RDM5Z-630/L : $I_{cs}$ : 35kA ; $I_{cu}$ : 50kA ; $I_{cw}$ : 8kA/0.5s ; RDM5Z-630/M : $I_{cs}$ : 42kA ; $I_{cu}$ : 65kA ; $I_{cw}$ : 8kA/0.5s ; RDM5Z-630/H : $I_{cs}$ : 55kA ; $I_{cu}$ : 85kA ; $I_{cw}$ : 8kA/0.5s ; $I_{\Delta m}$ : 25% $I_{cu}$ ; 选择性类别 : B ; 极数 : 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭) ; 不适用于隔离 ; 自动重合闸时间 : 20s~60s ; TD 型 ; 配用的辅助触头 : 2NO2NC ; $I_{th}$ : 3A ; AC-15 : 400V/0.4A ; DC-13 : 220V/0.15A ; |
| 产品标准和技术要求     | GB/T 14048.2-2020  |
| 认证模式          | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督  |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心