



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697083

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW5-3200, RDW5-2500; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697083

证书附页：第 1 页 共 2 页

RDW5-3200, RDW5-2500

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400V, AC690V;

In: RDW5-3200: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A;

RDW5-2500: 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: RDW5-3200: S: 80kA(AC400V), 65kA(AC690V); H: 85kA(AC400V), 70kA(AC690V);

B: 67kA(AC400V), 50kA(AC690V);

RDW5-2500: S: 80kA(AC400V), 65kA(690V)

Icu: RDW5-3200: S: 80kA(AC400V), 65kA(AC690V); H: 100kA(AC400V), 70kA(AC690V);

B: 67kA(AC400V), 50kA(AC690V);

RDW5-2500: S: 80kA(AC400V), 65kA(690V)

Icw: RDW5-3200: S: 80kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V); H:85kA/1s(AC400V), 70kA/1s(AC690V); B:67kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);

RDW5-2500: S: 80kA/1s(AC400V), 65kA/1s(690V)

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(YQF1(已获 CQC 证书: CQC2012010305564893):4NO+4NC, 6NO+6NC)

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;

DC-12: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697083

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司