



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307679139

## 认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产者名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

## 产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW7-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ue: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; Ue: AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC、6NO6NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V /1.5A, AC400V /0.9A ; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 19 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 20 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307679139

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

RD    W    7    -    4000  
(1)   (2)   (3)            (4)

- (1) 企业代号：人民电器集团有限公司
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流 (A)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司