



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994622
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型号: RDH3G-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关
型号: RDH3G-63
商标: /
数量: 2台
样品来源: 送样
收样日期: 2018-10-08
完成日期: 2018-10-17

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3G-63; Uimp:4kV; Ui:500V; Ith:63A; Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A, 63A; Icw=756A/1s; Icm=1260A; 使用类别:AC-21A; 1P、2P、3P、4P; IP20

主检: 日期: 2018-10-17

审核: 日期: 2018-10-22

签发: 日期: 2018-10-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2.最近一次原3C认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ094(A2016CCC0302-2325229);

3.最近一次出具原3C试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原3C证书编号: 2016010302902034;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。