



2015001885A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493816  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDH5D-100

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RDH5D-100	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)
商 标:	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 3 台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	
收样日期: 2017-01-20	
完成日期: 2017-05-02	生产企业: 浙江人民电器有限公司
	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车 站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH5D-100  
 额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV;  
 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;  
 额定绝缘电压(Ui): 690V;  
 约定发热电流(Ith): 100A;  
 额定工作电压(Ue): AC400V;  
 额定工作电流(Ie): 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;  
 使用类别: AC-33iB;  
 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 17kA;  
 额定短时耐受电流(Icw): 10kA/30ms;  
 电器级别: PC 级;  
 转换方式: ATSE;  
 极数: 3P, 4P;

主检:	日期: 2017.5.15	<p>(检测机构名称, 盖章) 2017年5月15日</p>
审核:	日期: 2017.5.15	
签发:	日期: 2017.5.15	
备注: 变更内容见本报告第 2 页附页		