



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994618

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17B-250

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR17B-250 商 标: PEOPLE 样品数量: 2台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-11-20	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 HR17B-250; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 200A、250A; Ue: AC400V; Ie: 200A、250A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名: 日期: 2018-11-20	国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2018年11月21日
审核: 林 杰 签名: 日期: 2018-11-21	
签发: 许启进 签名: 日期: 2018-11-21	

示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图
 F-01 与 IV-01 为同一只样品

变更信息	变更前	变更后
国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
极数变更	3P、4P	3P
污染等级变更	/	3
约定发热电流 Ith 变更	250A	200A, 250A
熔断体变更	元件/材料名称: RT16-1(NT1) 型号规格/牌号: 2009010308333840 供应商: 上海人民电器开关厂有 限公司乐清分公司	元件/材料名称: 熔断体 型号规格/牌号: RDT16-1 供应商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 (2002010308013309)
原 3C 证书编号	2009010302361128	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究所有限公司	C-040-09B0665-S

备注

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。