



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2018CCC0302-2995755

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH3-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RDH3-63	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 1台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-24	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-10-26	

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3-63  
 Ui:400V; Uimp:2.5kV;  
 Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P);  
 Ith: 63A;  
 Ie: 32A,63A;  
 Icw:1.2kA/1s; Icm(峰值):2kA;  
 使用类别:AC-21A;  
 IP20;  
 极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 鲁建平 签字: *鲁建平* 日期: 2018-11-12

审核: 陆维导 签字: *陆维导* 日期: 2018-11-12

签发: 张 洁 签字: *张洁* 日期: 2018-11-12



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

- 原 3C 认可报告编号: C-040-11B3156-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 3C 证书编号: 2007010302241389;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。