



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995817

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2(QS)-30

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 倒顺开关
型 号: HY2(QS)-30
商 标: /
样品数量: 1台
样品来源: 工厂送样
收样日期: 2018-10-24
完成日期: 2018-10-29

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HY2(QS)-30
Ui:500V; Uimp:6kV;
Ue: AC380V;
Ith: 30A;
Ie: 30A;
Icw:12Ie/1s; Icm(峰值): 508A;
使用类别:AC-3, AC-4;
IP20;
极数:3P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-12

审核: 姜鑫 签字: 日期: 2018-11-12

签发: 张洁 签字: 日期: 2018-11-12



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

- 原3C认可报告编号: C-040-09B4666-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原3C证书编号: 2002010305013321;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。