



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2864840

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB5LE-32

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司




样品名称: 剩余电流动作断路器

委托人: 人民电器集团有限公司

型号: RDB5LE-32

委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

商 标: 

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

样品数量: 105 台

生产者(制造商)地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工
业园)

样品来源: 送样

收样日期: 2018.05.19

生产企业: 浙江人民电器有限公司

完成日期: 2018.08.20


生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5LE-32; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); Ui: 400V; Uimp: 4kV; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣特性: C型、D型; IΔn: 30mA、50mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; IΔm: 2000A; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N(1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极常通)、4P; (1P+N、3P+N: 不适用于隔离用, 2P、3P、4P: 适用于隔离用)

签发人: 楼云生

签名: 

签发日期: 2018.08.20

备注: