



(2010)国认监验字(09)号



2010131088Z

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1301596
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-400

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 交流接触器 型号: CJ20-400 数量: 24 台 收样日期: 2012-07-23 完成日期: 2012-08-13 样品来源: 送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-400; Ith:400A; 使用类别:AC-3; Ui:690V; Ue:AC(220/230)/(380/400)/(660/690)V; Ie:400A/400A/250A; Us: AC36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P 配用的辅助触头: Ith:16A, AC-15:380V/1.3A, DC-13:220V/0.27A, 4NC、2NO 或 3NC、3NO 或 2NC、4NO	
签发人: 郑立新 签名:  签发日期: 2012-09-10	
备注: 无。 	