



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2900677

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-09,CJX2-12,CJX2-18

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



原CCC认可报告编号: C-040-12B0968-S

出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司

此确认报告与原试验报告合并使用方为有效

样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-15 完成日期: 2018-06-24	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济技术开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济技术开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18

Ui:690V, Uimp:8kV; Ue:AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V),

CJX2-9:Ith:20A, Ie:9A/9A/6.6A,

CJX2-12:Ith:20A, Ie:12A/12A/8.9A,

CJX2-18:Ith:32A, Ie:18A/18A/10.6A,


Us:AC660V, AC415V, AC380V, AC220V, AC110V, AC36V,

使用类别:AC-3, 极数:3P.


配用的辅助触头 1NO 或 1NC: Ui:690V, Uimp:8kV; Ith: 10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-07-13

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2018-07-13

签发: 许建林 签名:  日期: 2018-07-13



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 变更项目	见附表	见附表

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-12B0968-S;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: 2003010304091088;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。