



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-867043

(任务编号)

产品名称: 交流接触器



型 号: CJX2-185, CJX2-225

RDC6-185, RDC6-225

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-185, CJX2-225, RDC6-185, RDC6-225 商 标: PEOPLE 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-12-31 完成日期: 2022-01-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格													
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2-185, CJX2-225, RDC6-185, RDC6-225 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-185, RDC6-185: Ith: 275A, 185A/185A/118A, CJX2-225, RDC6-225: Ith: 275A, 225A/225A/137A, Us: AC380V、AC220V、50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P;													
主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-01-10	 浙江省高低压电器产品质量 检验中心 检验检测专用章 2022 年 01 月 12 日												
审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-01-12													
签发: 许启进 签名:  日期: 2022-01-12													
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 <table border="1" data-bbox="240 1574 1461 1816"> <tr> <td>变更信息</td> <td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2003010304091089</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P9 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td> <td>C-040-12B0980-S</td> </tr> </table> 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效	变更信息	见下页“变更信息附件”		原证书编号	CQC2003010304091089		已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0980-S
变更信息	见下页“变更信息附件”												
原证书编号	CQC2003010304091089												
已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况												
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0980-S											