



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2024CCC0304-4500825
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-630, CJX2-800, CJX2-1000

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2-630, CJX2-800, CJX2-1000 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-07-17 完成日期: 2024-07-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 长征工控科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇戴西村南山
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-630, CJX2-800, CJX2-1000;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ue: AC380V/220V;


Us: AC220V, AC380V; 3P;


Ith: 800A: CJX2-630、CJX2-800, 1000A: CJX2-1000;


Ie: 630A(CJX2-630)、800A(CJX2-800)、1000A(CJX2-1000);

配用的辅助触头:F4-22, 2NO2NC, Ith:10A, Ui: 690V; Uimp: 4kV;

AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

主检:  日期: 2024-07-19

审核:  日期: 2024-07-22

签发:  日期: 2024-07-23



备注:

利用 ODM 生产厂 已获证书的结果	已获证书	ODM
委托人、生产者名称	长征工控科技有限公司	人民电器集团有限公司
委托人、生产者地址	浙江省乐清市柳市镇戴西	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民 工业园)
型号	CZCX2(CJX2)-F630(D630), CZCX2(CJX2)-F800(D800), CZCX2(CJX2)-F1000(D1000)	CJX2-630, CJX2-800, CJX2-1000
母证书编号	2024010304654968	
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司、福建省产品质量检验研究院	
说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C210967、02501-22DQ0943”除修改了委托人和生产者的 名称、地址、产品型号,“02501-24DQ1521”产品描述、内部结构及参数跟原报告一致,产品未发生变化。		