



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-867039

(任务编号)


产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-80, CJX2-95,
RDC6-80, RDC6-95

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-80, CJX2-95, RDC6-80, RDC6-95 商 标: PEOPLE 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-12-31 完成日期: 2022-01-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2-80, CJX2-95, RDC6-80, RDC6-95; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-80, RDC6-80: Ith: 125A, 80A/80A/49A, CJX2-95, RDC6-95: Ith: 125A, 95A/95A/49A, Us: AC660V、415V、380V、220V、110V、36V, 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A		
主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-01-10	 浙江省高低压电器产品质量 检验中心 检验检测专用章 2022 年 01 月 12 日	
审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-01-12		
签发: 许启进 签名:  日期: 2022-01-12		
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图	
	变更信息	见下页“变更信息附件”
	原证书编号	CQC2002010304013212
	已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况
	原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司 C-040-12B0973-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		