



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-850099

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX8-370

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX8-370 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.01.04 完成日期: 2022.03.01	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX8-370; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 410A; 使用类别: AC-3; Ue/Ie: AC230V (AC220V) /370A, AC400V (AC380V) /370A, AC690V (AC660V) /268A; Us: AC380V, AC220V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 2NO2NC 或 3NO1NC 或 1NO3NC 或 4NO 或 4NC; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2022.03.01	
备注: 该申请为标准换版申请, 具体变更项目如下: 1. 标准换版: 变更前: GB/T14048.4-2010; 变更后: GB/T 14048.4-2020; 2. 原证书编号为: CQC2003010304091101; 3. 原报告编号为: C-040-12B0991-S、C-040-09B4612-S (苏州电器科学研究院股份有限公司); 根据以上变更进行描述, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	