



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-850101

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX8-30

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX8-30 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.01.04 完成日期: 2022.03.01	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX8-30; Ith: 45A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ue/le: AC230V (AC220V) /30A, AC400V (AC380V) /30A, AC690V (AC660V) /17.5A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50Hz; 防护等级: IP20; 极数: 3P	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2022.03.01	
备注: 该申请为标准换版申请, 具体变更项目如下: 1. 标准换版: 变更前: GB/T14048.4-2010; 变更后: GB/T 14048.4-2020; 2. 原证书编号为: CQC2003010304091093; 3. 原报告编号为: C-040-12B0983-S (苏州电器科学研究院股份有限公司); C-040-05B0978-S (苏州高新技术产业开发区电器检测所); 根据以上变更进行描述, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201- DC217081
首页	√	1	V-14201- DC217081
报告组成	√	1	V-14201- DC217081
安全型式试验报告	√	8	V-14201- DC217081
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-850101

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX8-30

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.01.04

样品来源: 送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》 (含电动机保护器)

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX8-30; Ith: 45A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 使用类别: AC-3; Ue/Ie: AC230V (AC220V) /30A, AC400V (AC380V) /30A, AC690V (AC660V) /17.5A; Us: AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50Hz; 防护等级: IP20; 极数: 3P

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2022.03.01

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2022.03.01

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2022.03.01

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)

2022年03月01日

备注

试品编号:

#1: CJX8-30 30A