

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-830054

（任务编号）

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： DZ15-40

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称:	塑料外壳式断路器	委托人:	人民电器集团有限公司
型号规格:	DZ15-40	委托人地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标:	/	生产者:	人民电器集团有限公司
样品数量:	1台	生产者地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源:	企业送样	生产企业:	浙江人民电器有限公司
收样日期:	2021年11月2日	生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期:	2021年11月12日		

试验依据标准:

GB/T14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ15-40/2901, DZ15-40/3901, DZ15-40/3902;

Ue:AC380V(3P), AC220V/380V(2P);Ui:380V;Uimp:6kV;In:6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A;过电流脱扣器类型:液压电磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10A;Ics=Icu:3kA;2P, 3P; 不适用于隔离

主检: 向东	签名: 向东	日期: 2021. 11. 12	湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月12日
审核: 薛正山	签名: 薛正山	日期: 2021. 11. 12	
签发: 李斌	签名: 李斌	日期: 2021. 11. 12	

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048. 2-2008	GB/T14048. 2-2020
生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
证书参数变更	Uimp: /	Uimp: 6kV
原证书编号	CQC2002010307004989	
原安全型式试验报告编号	C-040-09B4855-S	
原变更报告编号	C-040-11B2680-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		