



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0305-2650392


(任务编号)

产品名称: 脚踏开关

型 号: EKW-5A-B

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 脚踏开关 型号: EKW-5A-B 商标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-08-08 完成日期: 2017-08-16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: EKW-5A-B Ui:380V;Uimp:4kV;Ith:5A; AC-15:Ue:AC380V/Ie:0.79A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.15A; 防护等级:IP31.	
主检: 王 琪 签名:  日期: 2017-09-20	 (检测机构名称、盖章) 2017 年 9 月 20 日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2017-09-20	
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-09-20	
备注: #01-#09: EKW-5A-B	