



CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1214737



产品名称：交流低压配电箱

型号：GGD

检测机构：福建省产品质量检验研究院



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214737 样品名称：交流低压配电柜 型号：GGD 商 标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2024-05-		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																												
试验依据标准：GB/T 7251.2—2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》																														
试验结论：合格																														
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：GGD 额定电压 (Un)：400V 额定绝缘电压 (Ui)：690V 额定频率 (fn)：50Hz 主母线的额定电流 (InA)：1600A~400A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP41																														
主检：郑美海 签名：  日期：2024-05-		 福建省产品质量检验研究院 2024 年 5 月 日																												
审核：许家峰 签名：  日期：2024-05-																														
签发：魏运明 签名：  日期：2024-05-																														
备注	<table><tr><td>变更信息</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>标准变更</td><td>GB/T 7251.12—2013</td><td>GB/T 7251.2—2023</td></tr><tr><td>报告中生产企业地址</td><td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td><td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td></tr><tr><td>关键元器件和材料一览表</td><td>见报告 02501-19DQ362</td><td>见报告 02501-24DQ2593</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2019010301167898</td></tr><tr><td>原安全型式试验报告编号</td><td colspan="2">02501-19DQ362</td></tr><tr><td>原变更报告编号 (如有)</td><td colspan="2">/</td></tr><tr><td>原检测机构</td><td colspan="2">福建省产品质量检验研究院</td></tr><tr><td colspan="3">本报告需与原检测报告一起阅读方有效</td></tr></table>			变更信息	变更前	变更后	标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023	报告中生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	关键元器件和材料一览表	见报告 02501-19DQ362	见报告 02501-24DQ2593	原证书编号	CQC2019010301167898		原安全型式试验报告编号	02501-19DQ362		原变更报告编号 (如有)	/		原检测机构	福建省产品质量检验研究院		本报告需与原检测报告一起阅读方有效		
	变更信息	变更前	变更后																											
	标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023																											
	报告中生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																											
	关键元器件和材料一览表	见报告 02501-19DQ362	见报告 02501-24DQ2593																											
	原证书编号	CQC2019010301167898																												
	原安全型式试验报告编号	02501-19DQ362																												
	原变更报告编号 (如有)	/																												
	原检测机构	福建省产品质量检验研究院																												
本报告需与原检测报告一起阅读方有效																														