

CQC标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131846

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-3000、HD13s-3000

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司






安全型式试验报告

| | |
|--|---|
| <p>样品名称： 刀开关</p> <p>型号规格： HD13-3000、HD13s-3000</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量： 2台</p> <p>样品来源： 企业送样</p> <p>收样日期： 2023年11月9日</p> <p>完成日期： 2023年12月4日</p> | <p>委托人： 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者： 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业： 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p> |
|--|---|

试验结论： 依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-3000、HD13s-3000; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 3000A; Ue: AC400V/690V/1140V;
Ie: 3000A; Icw: 60kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P; 防护等级: IP00

| | |
|---|--|
| <p>主检： 吴江 签名：  日期： 2023.12.4</p> <p>审核： 向东 签名：  日期： 2023.12.4</p> <p>签发： 李斌 签名：  日期： 2023.12.4</p> | <p>湖南电科院检测集团有限公司</p> <p>2023年12月4日</p> |
|---|--|

备注：

样品编号 #1、#2： HD13-3000/41BX

变更内容见P7页变更项目表

原报告编号： 02501-18DQ2794、02501-23DQ0759

原证书编号： CQC2003010305091129

出具原报告检测单位： 福建省产品质量检验研究院

此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效