



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2023CQC107502-1070076
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-200、HD13s-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀开关 型 号: HD13-200、HD13s-200 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-06 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格。							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD13-200、HD13s-200 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 200A; Ue: AC400V; Ie: 200A; Icw: 10kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-06-12							
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2023-06-12							
签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2023-06-12							
备注:							
1. 变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更情况: 型号变更</td> <td>HD13-200</td> <td>HD13-200、HD13s-200</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 型号变更	HD13-200	HD13-200、HD13s-200
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况: 型号变更	HD13-200	HD13-200、HD13s-200					
2. 原认可报告编号: 03601-A-18B1035-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2002010305013417; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							