



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1070087  
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD13-2000、HD13s-2000



检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：开启式刀开关                  型号：HD13s-2000/3BX                  商 标：/                  样品数量：1 台                  样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-05-15                  完成日期：2023-05-25</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司                  委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司                  生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司                  生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
 HD13-2000、HD13s-2000；Uimp: 8kV；Ui: 690V；Ith: 2000A；Ue: AC400V；  
 Ie: 2000A；Icw: 40kA/1s；使用类别：AC-20B；3P

主检： 	日期：2023-05-25	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2023年6月20日
审核： 	日期：2023-06-19	
签发： 	日期：2023-06-20	

备注：

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号	HD13-2000	HD13-2000、HD13s-2000

2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2792；  
 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；  
 4.原证书编号：CQC2003010305091127；  
 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。