



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0051

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2017CCC0302-2564228
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-400

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR6-400 商 标:  样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-04-10 完成日期: 2017-04-18	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号															
试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》																
试验结论: 合格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-400; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 225A、250A、315A、350A、400A; Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 225A、250A、315A、350A、400A; AC660V: Ie: 225A、250A、315A; 使用类别: AC-23B; Iq: 50kA; 3P																
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-04-20	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2017 年 04 月 20 日															
审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-04-20																
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-04-20																
备注	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更信息</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>额定绝缘电压 Ui 变更</td> <td style="text-align: center;">690V</td> <td style="text-align: center;">1000V</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2017010302941299</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">见 P5 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td style="text-align: center;">国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)</td> <td style="text-align: center;">17001-A2016CCC0302-2449147</td> </tr> </tbody> </table> 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效	变更信息	变更前	变更后	额定绝缘电压 Ui 变更	690V	1000V	原 3C 证书编号	2017010302941299		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2016CCC0302-2449147
变更信息	变更前	变更后														
额定绝缘电压 Ui 变更	690V	1000V														
原 3C 证书编号	2017010302941299															
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况															
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2016CCC0302-2449147														