170008223452

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2018CCC0302-2995609
（任务编号）

产品名称：熔断器式隔离开关

型　　号：HR6-400

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）

检验检测专用章

样品名称：熔断器式隔离开关 型　　号：HR6-400 商　　标：PEOPLE 样品数量：3 台 样品来源：企业送样 收样日期：2018-10-23 完成日期：2018-11-09	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HR6-400；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ith：225A、250A、315A、350A、400A；Ue：AC400V/660V；AC400V：Ie：225A、250A、315A、350A、400A；AC660V：Ie：225A、250A、315A；Iq：50kA；使用类别：AC-23B；极数：3P

主检：钱晓鹏　签名：钱晓鹏　日期：2018-11-09	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江） 2018 年 11 月 12 日
审核：林　杰　签名：林杰　日期：2018-11-12	
签发：许启进　签名：许启进　日期：2018-11-12	

备注

示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
污染等级变更	/	3
熔断体型号变更（原报告笔误）	RDT16-2(NT2)/400	RDT16-2
原 3C 证书编号	2017010302941299	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）	17001-A2017CCC0302-2564228

说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效