



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012030-697695



(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-800/30

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR6-800/30 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-23 完成日期: 2020-10-11	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-800/30 Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V/AC690V; Ith=Ie:630A,800A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B; 极数:3P.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2020-11-10	
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2020-11-10	
签发: 陈 源 签字:  日期: 2020-11-10	
备注: HR6-800/30: #01~#03,#05#06 配熔断体 800A HR6-800/30: #04 配熔断体 630A	