

型式试验报告




☒新申请 ☐变更 ☐其他:

申请编号: 20250429000057

产品名称: 十五位单相金属表箱

型 号: JFD15X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

型式试验报告		
申请编号: 20250429000057 样品名称: 十五位单相金属表箱 型号: JFD15X 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202504001 收样日期: 2025-04-16 完成日期: 2025-05-16		生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》		
试验结论: 安全型式试验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: JFD15X 额定电压 (Un): 400V、380V、230V、220V 额定绝缘电压 (Ui): 500V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 400A ~ 10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 6kA 户内型/户外型: 户外型 外壳防护等级: IP45、IP44、IP34D		
主检: 夏蔚宇 签名:  日期: 2025-05-16		浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 05 月 17 日
审核: 袁萍平 签名:  日期: 2025-05-17		
签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-05-17		
备注	送试样品: JFD15X InA: 400A; Icw: 6kA; Un: 400V; Ui: 500V; 50Hz; IP45; 户外型。 备注: 1、本单元系列十五位单相金属表箱的电压等级有: 400V、380V、230V、220V, 当电压等级改变时, 产品结构 with 送试样机相同, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。 2、本单元系列十五位单相金属表箱的外壳防护等级有: IP45、IP44、IP34D, 当外壳防护等级改变时, 防护等级标识为 IP44、IP34D 的产品, 其柜体结构设计 with 送试产品 (IP 防护等级为 IP45) 一致。 3、生产企业地址信息以及安全件信息由企业提供, 实验室对此真实性不承担责任。	