



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2018CCC0302-3018574
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDB3G-125、RDB3G-125R

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关 型号: RDB3G-125R 商标: / 数量: 11 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-11-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号																
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格																	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB3G-125、RDB3G-125R; Uimp:6kV; Ui:500V; Ith:125A; Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie:6A、10A、16A、20A、25A、 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw:1.5kA/1s, Icm:2.5kA; 使用类别:AC-21B、AC-22A; 1P、2P、3P、4P; IP20																	
主检:  日期: 2018-11-12	 福建省产品质量检验研究院 2018 年 11 月 22 日																
审核:  日期: 2018-11-21																	
签发:  日期: 2018-11-22																	
备注: 1.变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uimp 参数变更</td> <td>Uimp:4kV;</td> <td>Uimp:6kV;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ie 参数变更</td> <td>Ie: 63A, 100A, 125A</td> <td>Ie:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、 50A、63A、80A、100A、125A</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>使用类别参数变更</td> <td>AC-22A</td> <td>AC-21B、AC-22A</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	Uimp 参数变更	Uimp:4kV;	Uimp:6kV;	2	Ie 参数变更	Ie: 63A, 100A, 125A	Ie:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、 50A、63A、80A、100A、125A	3	使用类别参数变更	AC-22A	AC-21B、AC-22A
序号	变更项目	变更前	变更后														
1	Uimp 参数变更	Uimp:4kV;	Uimp:6kV;														
2	Ie 参数变更	Ie: 63A, 100A, 125A	Ie:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、 50A、63A、80A、100A、125A														
3	使用类别参数变更	AC-22A	AC-21B、AC-22A														
2.原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ2694(A2018CCC0302-2951151); 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2016010302902033; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系 统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.不同使用类别 AC-21B、AC-22A 完全相同, 为销售目的而进行区别。 7.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。																	