



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1095619




产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-125

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1095619	委托人: 人民电器集团有限公司
样品名称: 小型断路器	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工
型号规格: RDB5-125	业园)
商 标: PEOPLE	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
样品数量: 8 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳
样品生产序号: /	市人民工业园)
收样日期: 2023.07.13	生产企业: 浙江人民电器有限公司
样品来源: 送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
抽样通知书编号: /	
试验依据标准: GB/T 10963.1-2020 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-125; Uimp: 6kV ; Ui: 500V; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); In: 80A、100A、125A; Icn=lcs=6000A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 极数: 1P、2P、3P、 4P (所有极均为保护极)	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2023.07.15	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2023 年 07 月 15 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.07.15	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2023.07.15	
备注	样品编号: #1~#4: 1P D125 #5~#8: 4P D125