



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-801421
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDB5-125C, RDB5-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDB5-125C, RDB5-125H 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-27 完成日期: 2021-08-11	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-125C, RDB5-125H; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P); In: 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; RDB5-125C: Ics: 6kA; Icu: 6kA; RDB5-125H: Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离用。	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-09-03	 (检测机构名称、盖章) 2021年9月3日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2021-09-03	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-09-03	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原 CQC 认可报告编号: 02401-1811901175; 3. 出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司); 4. 原 CQC 证书编号: CQC2002010307013316; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	