



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-879907

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-40 RDB5-40H

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 小型断路器	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: RDB5-40、RDB5-40H	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标: PEOPLE	制造商(生产者): 人民电器集团有限公司
样品数量: 20 台	制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2022.01.04	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
完成日期: 2022.02.15	

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5-40、RDB5-40H; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-40: Icn=Ics: 4500A; RDB5-40H: Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

签发人: 徐 亮

签名: 

签发日期: 2022.02.15

备注: 该申请为变更申请, 具体如下:

变更内容	变更前	变更后
标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020
变更型号	RDB5-40	RDB5-40、RDB5-40H
变更分断参数	Icn=Ics: 6000A	RDB5-40: Icn=Ics: 4500A; RDB5-40H: Icn=Ics: 6000A
变更生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
原证书编号	CQC2019010307199184	
原报告编号	C-14201-DC193783	
原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司	

根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC217094
首页	√	1	V-14201-DC217094
报告组成	√	1	V-14201-DC217094
安全型式试验报告	√	24	V-14201-DC217094
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-879907

样品名称: 小型断路器

型号规格: RDB5-40、RDB5-40H

商 标: **PEOPLE**

样品数量: 20 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.01.04

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 10963.1-2020 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5-40、RDB5-40H; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-40: Icn=Ics: 4500A; RDB5-40H: Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.02.15审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.02.15签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.02.15

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022 年 02 月 15 日

检验检测专用章

备
注

样品编号:

RDB5-40

1P+N D63 #1~#15

1P+N D6 #16~#20