



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4697011
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDB5-63G、RDB5P-63G

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDB5-63G 商 标：/ 样品数量：15 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2025-04-09 完成日期：2025-04-28</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号</p>
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 RDB5-63G、RDB5P-63G；Uimp: 6kV；Ui: 690V；Ue: AC230V(1P、1P+N)、
 AC400V(2P、3P、3P+N、4P)；In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、
 20A、25A、32A、40A、50A、63A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics: 6kA，
 Icu: 6kA；选择性类别：A；1P、1P+N(一个保护极，N 极常通)、2P、3P、
 3P+N(三个保护极，N 极常通)、4P；1P、2P、3P、4P：适用于隔离用，1P+N、
 3P+N：不适用于隔离用

主检：高吉林	日期：2025-04-28	 <p>福建省产品质量检验研究院 2025 年 5 月 19 日</p>
审核：陈峰	日期：2025-05-16	
签发：王平	日期：2025-05-19	

备注：示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC波形)，D(50kA系统)，
 X(10kA系统)，S(寿命系统)，N(120kA系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，
 RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路
 系统)，ZZ(直流综合系统)。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0021
首页	√	1	02501-25DQ0021
报告组成	√	1	02501-25DQ0021
安全型式试验报告	√	73	02501-25DQ0021-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验