



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号： V2021CQC107502-891148
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDB5-63MA

检测机构： 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDB5-63MA 商 标: / 样品数量: 16 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-11-17 完成日期: 2021-12-22</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-63MA; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型:单磁式; Ics:6kA, Icu:6kA; 选择性类别:A; 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离用</p>	
<p>主检:  日期: 2021-12-22</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2022年1月24日 (2)</p>
<p>审核:  日期: 2022-01-22</p>	
<p>签发:  日期: 2022-01-24</p>	
<p>备注: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。</p>	