



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-864218
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-80

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-80 商 标: / 样品数量: 20 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-24 完成日期: 2022-01-04	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDB5-80; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 500V; 额定工作电压 (Ue): AC230V/400V (1P), AC400V (2P、3P、4P); 额定电流 (In): 63A、80A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 运行短路能力 (Ics): 6000A; 单极额定接通和分断能力 (Icn1): 6000A; 额定短路能力 (Icn): 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-20	
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-20	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-20	
备注: 变更信息详见附件表 1	