



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2025CCC0307-4710671
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDB5-80G, RDB5P-80G

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDB5-80G 商 标：/ 样品数量：17 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-04-09 完成日期：2025-04-27		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号	
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB5-80G、RDB5P-80G；Uimp：6kV；Ui：500V； Ue：AC230V(1P、1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P)； In：63A、80A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics：6kA，Icu：6kA； 选择性类别：A；1P、1P+N(一个保护极，N 极常通)、2P、3P、3P+N(三个 保护极，N 极常通)、4P；1P、2P、3P、4P：适用于隔离用，1P+N、3P+N： 不适用于隔离用			
主检： 日期：2025-04-27		 福建省产品质量检验研究院 2025 年 5 月 19 日	
审核： 日期：2025-05-16			
签发： 日期：2025-05-19			
备注：示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC波形)；D(50kA系统)， X(10kA系统)，S(寿命系统)，N(120kA系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)， RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路 系统)，ZZ(直流综合系统)。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0022
首页	√	1	02501-25DQ0022-S
报告组成	√	1	02501-25DQ0022-S
安全型式试验报告	√	72	02501-25DQ0022-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验