



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-940228




(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5L-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB5L-63 数量: 2 收样日期: 2022-04-12 完成日期: 2022-05-28 样品来源: 企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳乐路 555 号															
试验结论: 依据 GB/T 16916.1-2014、GB/T 16916.22-2008 检验合格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5L-63; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V(2P)、AC400V(4P); In: 25A、40A、63A; I Δ n: 30mA、50mA、100mA、300mA/AC 型; 电磁式; Im=500A(25A、40A)、630A(63A); I Δ m=500A(25A、40A); 630A(63A); Inc: 6000A; I Δ c: 6000A; 极数: 2P、4P																
主检: 朱琳 签名:  日期: 2022-06-06 审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-06-07 签发: 马琳 签名:  日期: 2022-06-07	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2022 年 06 月 07 日															
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[3] 产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变</td> <td>RDX16L-63</td> <td>RDB5L-63</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2012010307536416</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江省机电产品质量检测所</td> <td>C-06801-1C160238、 C-076-1C11087</td> </tr> </tbody> </table>	变更信息	变更前	变更后	[3] 产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变	RDX16L-63	RDB5L-63	原证书编号	CQC2012010307536416		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160238、 C-076-1C11087	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效
变更信息	变更前	变更后														
[3] 产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变	RDX16L-63	RDB5L-63														
原证书编号	CQC2012010307536416															
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况															
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160238、 C-076-1C11087														